

Председателю Абинской районной  
организации Краснодарской краевой  
общероссийской общественной  
организации «Всероссийское  
общество инвалидов» (ВОИ)

Н.В. Жуковой

от заведующего МБДОУ  
детского сада № 24, Звездочка  
В.И. Тютко  
8-918-4315012

### Заявление

Прошу Вас согласовать кнопку экстренного вызова помощи на объекте  
социальной инфраструктуры - МБДОУ детский сад № 24  
расположенному по адресу: ст. Минервская, ул. Красная, 64

(дата) 01.12.2016

(подпись)

Тютко В.И.

(ФИО)

Согласована кнопка вызова:

Председатель

Абинской РО ВОИ



(Тюткова Н.В.)

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Звездочка» муниципального образования Абинский район.

Место нахождения (адрес): 353311, Россия, Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Красная, 64

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Звездочка» муниципального образования Абинский район. ИНН 2323018136. Вид права: оперативное управление. Собственник: Администрация МО Абинский район. Заведующий – Ротко Валентина Ивановна

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1, 2.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	2.1. Участки и территории		Примечания / Замечания по несоответствию
			Соответствует / не соответствует		
<b>Вход на территорию:</b>					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует		п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует		Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.			п. 4.1.12, -
- едиобразная геометрия ступеней	О, С	наличие			п. 4.1.12 -

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
<b>Автостоянка</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3, не требуется
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	Не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
ней				
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261), требуется
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261), не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12,
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 4.1.12, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- однообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствует	п. 4.1.12, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания /	
				Замечания по несоответствию	
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7	-
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>			В наличии		
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9	Не требуется, предоставление услуги может осуществляться на 1 этаже
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15	
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		п. 5.2.10	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12	
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует		не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13	-
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13	-
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13	-
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13	-
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15	-
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15	-
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15	-



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> /	
				Замечания по несоответствию	
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15	-
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15	-
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14	-
<b>Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.</b>	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, не требуется	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует	Не требуется	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5	
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18	-
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18	-
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	-
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20	,
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20	-

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				-
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		-
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				Административный кабинет
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8, не требуется, при входе на территорию размещена кнопка экстренного вызова помощи, согласованная с ВОИ
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует		Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
			Соответствует	не соответствует	
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует		п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует		п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует		п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1, не требуется, учреждение не специализированное</b>					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)			п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие			п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.			п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.			п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.			п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.			п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие			п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие			п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует		п. 5.5.1, не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными	К, С, Г	наличие	Отсутствует		п. 5.5.8, не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания /
				Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6, не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта			
	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X
Объект недоступен				

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта

Основные мероприятия по адаптации

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует.
Вход	Соответствует.
Пути движения	Соответствует.
Зона оказания услуги	Соответствует.
Санитарно-гигиеническое помещение	Не требуется.
Средства Информации	Не требуется.

«08» декабря 2016 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Абинском районе

Должность лица, составившего Паспорт



Р.Г. Воронин  
Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575906

Владелец Ротко Валентина Ивановна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023