

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/125**

**о наложении административного наказания**

«26» октября 2021 года

г. Абинск

(место рассмотрения: город, село, района)

Я, главный государственный инспектор Абинского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

подполковник внутренней службы Федоренко Михаил Витальевич

рассмотрев протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении № 30/125 от «22» октября 2021г. и материалы на юридическое лицо

1. Полное название юридического лица *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Звездочка» муниципального образования Абинский район*
2. Юридический адрес, тел. (факс) *Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Красная, 64*
3. Адрес места нахождения *Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Красная, 64*
4. Номер регистрационного свидетельства *ОГРН 1022303383960*
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо *ИФНС России по Абинскому району КК*
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя *Ротко Валентина Ивановна*
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя *Приказ управления образования администрации МО Абинский район от 10.05.2011 г. № 45-Л*  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя *Паспорт 03 13 №437116 выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Абинском районе 11.12.2013г*  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

установил, что «22» октября 2021г. по адресу: ст. Мингрельская, ул. Красная, 64 на территории и в здании МБДОУ ДС №24 «Звездочка» нарушило 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления правительства от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло- водо- и электроснабжение и т.д.) вместе с отношением к делу, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

**а именно:**

1	В здании детского сада чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.
2	Здание детского сада не оборудовано эвакуационным освещением, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020
3	В здании детского сада у эвакуационного выхода во второй младшей группе над полом выполнена металлическая труба, препятствующая безопасному выходу	п.4.3.5 СП 1.13130.2020, п.27 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.53, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

<p>4 При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.</p>	<p>п.4.3.5 СП1.13130.2020 ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>
--	---

указывается существо нарушения, последствия произошедшего события, в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество, и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

ЗМ совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ  
 на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1, ч. 1; 29.9, ч. 1,3,5; 29.10 КоАП РФ  
 и принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 КоАП РФ раскаяние лица соверш. адм. правонарушение  
 \* (указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. привлечь к административной ответственности муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Звездочка» муниципального образования Абинский район  
в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждения или размер штрафа)

2. объявить, что он (она) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: Начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодару, ул. Уральская, 121 или в арбитражном суде Краснодарского края.

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Разъяснить, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

3.1. Предупредить, что при неуплате суммы штрафа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке.

3.2. Об ответственности за неуплату административного штрафа в установленный ст. 32.2 КоАП РФ срок предупрежден.

3.3. разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; 25.5; 28.2 п.4 и 6 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ

Ротко Валентина Ивановна  
(иниц.)

4. издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы направленной на бюджета

(перечень выплат свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам и переводчикам, расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет (федерального или местного)

5. решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а. документы - (перечень изъятых документов, выходящих в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, (принятое решение: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованному лицу)

б. документы - (перечень изъятых документов, выходящих в деле)

в. вещи - (принятое решение: возвращение законному владельцу)

5. Сумму штрафа внести на ИНН 2309090298, КПП 231201001 УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю) Расчетный счет 0310064300000001180 Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому краю Кор. счет 40102810945370000010 БИК 010349101 ОКТМО: 03601000 (КБК: 17711601201010004140)

(подпись лица, вынесшего постановление) /Федоренко Михаил Витальевич  
(расшифровка подписи)

С постановлением ознакомлен/а, порядок обжалования разъяснен, копию постановления получил/а Ротко Валентина Ивановна  
26.10.2021г. (дата, подпись правонарушителя, Ф.И.О.)

Настоящее постановление вступает в законную силу «04» ноября 2021г.

Копия постановления направлена ( дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления  
Постановление №            от «            »            20            г.

Исполнено «            »            20            г.

Телефоны доверия: ЮРЦ России 8-863-240-66-10,  
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8-22-68-64-40;  
ОНД(П)Р Абинского района (вторник, четверг) 5 - 15 - 30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721515

Владелец Ротко Валентина Ивановна

Действителен с 03.05.2023 по 02.05.2024